

Tjekliste – for ansøgninger

Ansøgningsmateriale bør som minimum indeholde følgende:

Beskrivelser og redegørelser

- Oplysninger om hvad der søges om i den konkrete sag, herunder hvorfor sagen sendes til Beredskabsstyrelsen.
- Angivelse af om der er tale om en nyetablering eller en ændring af et eksisterende anlæg, oplag eller bygning.
 - o Brandfarlige væsker
 - Flammepunkt
 - Vandopløselighed
 - Mængder i liter samt oplagsenheder
 - Oplagringstemperatur
 - Emballage eller tank
 - Emballagetype, hvis det er relevant
 - Lagermetode
 - Stablingshøjde
 - Beskrivelse af produktionsanlæg, hvis det er relevant
 - Anvendte standarder, hvis det er relevant
 - o Gasser
 - Gassernes egenskaber (brandfarlige, brandnærende, inaktive eller andet)
 - Gassernes tilstandsform (komprimeret, fordråbet, opløst eller kryogen)
 - Mængden i gasoplagsenheder
 - Beholder eller tank
 - Transportabel eller stationær
 - Beholdertype
 - Lagermetode (i bure eller stabling)
 - Trykket i produktionsanlæg, hvis det er relevant
 - Anvendte standarder, hvis det er relevant
- Redegørelse for samt vurdering af sikring mod brandspredning til skel, bebyggelse og oplag (afstandsforhold, brandsektioner, ydervæg mv.)
- Redegørelse for samt vurdering af konstruktive forhold (konstruktioners brandmodstandsevne, materialer mv.)
- Redegørelse for brandtekniske installationer, herunder baggrunden for valget af disse, og hvilke standarder der er anvendt.
- Redegørelse for flugtveje
- Redegørelse for indsatsforhold (tilkørsels- og brandredningsarealer, adgangsforhold, indtrængningsmuligheder, brug af brandtekniske installationer mv.)

Målfast tegningsmateriale

- **Situationsplan**

Situationsplanen skal angive ejendommen, hvorpå den ansøgte bygning eller lagerafsnit ønskes placeret. Derudover skal bygningens eller lagerafsnittets afstande til naboskel, vej- og stier, andre bygninger og lagerafsnit samt tilkørsels- og brandredningsarealer angives.

- **Snit- og facadetegninger**

- **Brand- og belægningsplan**

På planen skal følgende angives, hvis det er relevant:

- Brandsektioneringer.
- Døre og porte.
- Områder med lagerafsnit (angivelse af områder med blokstabling og reoler), produktionsafsnit mv.
- Flugt- og indtrængningsveje.
- Installationer til redningsberedskabets brug (stigrør, skumniche, sprinkler- og brandcentral, betjeningstryk for brandventilation og røgudluftning mv.).
- Materiel til redningsberedskabets brug
- Brandslukningsmateriel