

**Liste over udstedte typegodkendelser for overjordiske plasttanke med oplag af brandfarlige væsker af klasse III-1 indtil 6.000 liter.**

I henhold til § 11, stk. 1, i Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker, har Beredskabsstyrelsen udstedt typegodkendelser for overjordiske plasttanke med oplag af brandfarlige væsker af klasse III-1 (brandfarlig væske med flammepunkt over 55 °C).

Beredskabsstyrelsen har på baggrund af konkrete vurderinger, udstedt typegodkendelser til følgende importører af rotationsstøbte enkeltvæggede og dobbeltvæggede plasttanke udført af MD-Polyethylen med betegnelserne:

<u>Importør:</u>	<u>Tanken's betegnelse:</u>
Kingspan Miljøcontainere A/S	Titan
Lemvigh-Müller A/S	Harlequin
Roug A/S	Atlas (Forhandles ikke længere)

De udstedte typegodkendelser indeholder en række vilkår som skal overholdes ved opstilling af plasttanke med klasse III-1 væske. Vilkårene samt præcisering og eksempler på opstilling af plasttanke fremgår af Beredskabsstyrelsens vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker af 17. september 2007.

*Denne side er senest opdateret den 17. september 2007*