

MEDDELELSE NR. 2

Det kommunale redningsberedskabs brandtekniske sagsbehandling af mobile salgs- og forbrugstankanlæg

Beredskabsstyrelsen er blevet opmærksom på, at der i stigende grad ønskes opstillet mobile salgs- og forbrugstankanlæg. Ved mobile salgs- og forbrugstankanlæg forstås en flytbar container, som indeholder tanke med oplag af benzin og diesel, teknikrum og udleveringsstandere.

Disse mobile salgs- og forbrugstankanlæg ønskes ofte opstillet på steder, hvor det ikke umiddelbart er muligt at nedgrave tanke (f.eks. pga. et højt grundvandsspejl eller på havnekajer) eller på steder, hvor der i en kortere periode ønskes opstillet et salgs- og forbrugstankanlæg.

Mobile salgs- og forbrugstankanlæg er omfattet af bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker med tilhørende tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 15. juni 1985 med senere ændringer (forkortet TF-bv). Ønskes der opstillet et mobilt salgs- og forbrugstankanlæg, skal der således indhentes en tilladelse fra det kommunale redningsberedskab i den pågældende kommune. Overstiger anlæggets oplag af brandfarlige væsker 10.000 oplagsenheder, må anlægget kun oprettes på vilkår, som Beredskabsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

TF-bv beskriver ikke entydigt, hvordan et mobilt salgs- og forbrugstankanlæg skal udføres, for at der opnås et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Da det må forventes, at de mobile salgs- og forbrugstankanlæg ikke umiddelbart kan opfylde bestemmelserne i TF-bv, vil der ofte være behov for, at der i sagsbehandlingen foretages ”tekniske bytter” iht. punkt 4.2.3 i forskrifterne.

Beredskabsstyrelsen har derfor udarbejdet denne meddelelse, som indeholder punkter, som redningsberedskabet bør være særlig opmærksom på i forbindelse med sagsbehandlingen af mobile salgs- og forbrugstankanlæg. Endvidere er formålet med denne meddelelse at sikre en større ensartethed i kommunernes sagsbehandling af disse anlæg.

Denne meddelelse tager udgangspunkt i en konkret sag med et mobilt salgs- og forbrugstankanlæg med tre tanke med en samlet kapacitet på ca. 9.500 liter benzin og 25.000 liter diesel. Derfor kan der i andre sager være yderligere punkter, som redningsberedskabet bør være særlig opmærksom på.

Særlige forhold

Efter Beredskabsstyrelsens opfattelse skal et mobilt salgs- og forbrugstankanlæg sagsbehandles som værende et overjordisk tankanlæg, delvist som et indendørs oplag i tanke og som et salgs- og forbrugstankanlæg.

I det nedenstående beskrives forhold, som redningsberedskabet bør være særlig opmærksom på i forbindelse sagsbehandlingen af mobile salgs- og forbrugstankanlæg.

1. Afstandskrav

Der bør rettes særlig opmærksomhed på afstandskravet mellem påfyldningsstudse/påfyldningsplads og containeren (oplaget), jf. punkterne 7.1.8, 7.1.10 og 7.2.3 i TF-bv.

Punkt 7.2.3 angiver, at afstanden mellem påfyldningsstudse/påfyldningspladsen og containeren (oplaget) skal være mindst 12,5 m for oplag af brandfarlige væsker af klasse I og II.

2. Bassin/spildebakke

Ifølge punkterne 4.4.2 og 6.3.4c i TF-bv skal det sikres, at udflydning fra tankene ved f.eks. overpumpning eller fra en udefra kommende brandpåvirkning kontrolleres.

Opmærksomheden henledes på, at det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at hensynet bag de ovennævnte bestemmelser ikke tilgodeses ved, at tanke udføres som dobbeltvæggede.

3. Nødafbryder

Det skal sikres, at nødafbryderen placeres indenfor en rimelig afstand af forbrugsstedet og i en sikker afstand fra det mobile salgs- og forbrugstankanlæg, så pumperne kan standses i tilfælde af brand under driften. Dette vil normalt være opfyldt, når afstanden mellem nødafbryder og anlæg er mindst 10 m. Der henvises til punkterne 5.2.3 og 4.11.6e i TF-bv.

4. Påkørselssikring

Det mobile salgs- og forbrugstankanlæg skal sikres mod påkørsel iht. punkt 4.4.5 i TF-bv.

5. Materialer

Der bør stilles krav til materialers brandbarhed og antændelighed for så vidt angår containeren (herunder eventuel overdækning og prisskilt). Der henvises bl.a. til punkt 5.3.2 i TF-bv.

6. Udførelse af tankanlæg

Opmærksomheden henledes på, at tankene i det mobile salgs- og forbrugstankanlæg ofte ønskes udført som kasseformede ståltanke med en kapacitet over 6.000 liter. Disse tanke opfylder ikke punkt 4.11.3b (om tankenes pladetykkelse) i TF-bv.

Beredskabsstyrelsen skal derfor godkende tankene til hvert enkelt anlæg, og denne godkendelse skal foreligge, inden redningsberedskabet kan udstede en tilladelse til anlægget.

7. Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Det skal sikres, at redningsberedskabet har mulighed for at foretage en forsvarlig indsats i tilfælde af brand. For så vidt angår denne type anlæg skal der pga. udformningen primært tages hensyn til, hvorledes det er sikret, at der kan foretages skumudlægning.

8. Klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Der skal foretages en klassifikation af eksplosionsfarlige områder og afmærkning af disse områder iht. bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Der henvises til [meddelelse nr. 1](#) om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg.

Transportregler

For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at transport af mobile tankanlæg, der ikke er rensede, er omfattet af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 617 af 26. juni 2009 om vejtransport af farligt gods, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1138 af 27. november 2008. Ved nærmere spørgsmål herom kan Beredskabsstyrelsen kontaktes.

Nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

I øjeblikket arbejder styrelsen med de nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, som forventes at træde i kraft ultimo 2009.

Indholdet i denne meddelelse vil også kunne anvendes som udgangspunkt for kommunens sagsbehandling af mobile salgs- og forbrugstankanlæg, når de nye tekniske forskrifter er trådt i kraft.

Man skal dog være opmærksom på, at der vil ske ændringer i de nye tekniske forskrifter. Disse ændringer vil blive nærmere omtalt i den vejledning, Beredskabsstyrelsen vil udsende sammen med forskrifterne.

Meddelelse nr. 2

Opmærksomheden henledes endvidere på, at der i de nye forskrifter sker en ændring af, hvilke sager redningsberedskabet skal behandle. For så vidt angår mobile salgs- og forbrugstankanlæg ændres grænsen således, at hvis anlæggets oplag af brandfarlige væsker overstiger **100.000 oplagsenheder**, må anlægget kun oprettes på vilkår, som Beredskabsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.