

MEDDELELSE NR. 11

Opgørelse af indholdet af tanke med brandfarlige væsker

Beredskabsstyrelsen er i en konkret sag blevet spurgt om, hvordan indholdet af en tank med brandfarlig væske skal opgøres.

I afsnit 1.1 i vejledning om brandfarlige væsker er det angivet, at oplagsmængden i et anlæg skal forstås som tankens rumindhold. Dette er almindeligvis blevet opfattet som tankens teoretiske indhold, dvs. 100 pct. tankvolumen. Styrelsen har imidlertid vurderet, at det er mest korrekt at opgøre oplagsmængden ud fra indholdet af tanken under normale omstændigheder. Derfor skal der tages udgangspunkt i tankens maksimale fyldningsgrad, når mængden af brandfarlig væske i en tank skal opgøres.

Det er naturligvis forudsat, at den maksimale fyldningsgrad sikres ved brug af installationer og/eller procedurer, men dette fremgår også af punkterne 4.3.16 samt 4.3.17 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, dvs. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

Vejledningen om brandfarlige væsker vil senere blive rettet i overensstemmelse med ovenstående.

For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at denne praksis ikke finder anvendelse, når der foretages opgørelse af brandfarlig væske iht. risikobekendtgørelsen, dvs. bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Her opgøres mængden af brandfarlig væske pt. efter tankenes teoretiske indhold.