

## **MEDDELELSE NR. 4**

### **Overgangsbestemmelserne i de nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker**

#### **1. INDLEDNING**

Den 15. januar 2010 trådte en ny bekendtgørelse om brandfarlige væsker og nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker i kraft.

De nye regler indeholder en række overgangsbestemmelser for eksisterende typegodkendelser. Endvidere vil visse af reglerne i de nye tekniske forskrifter også komme til at gælde for eksisterende virksomheder og oplag.

Formålet med denne meddelelse er at give et samlet overblik over disse overgangsbestemmelser bl.a. til brug for brandsyn.

#### **2. EKSISTERENDE TYPEGODKENDELSE**

De typegodkendelser af overdækninger af arealer over salgs- og forbrugstankanlæg, af emballager, af plasttanke og af ståltanke, som eksisterer i dag, er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker og tekniske forskrifter af 15. juni 1985 for brandfarlige væsker.

Nedennævnte skema giver et overblik over, hvilke typegodkendelser der er blevet ophævet ved de nye regler, samt hvilke overgangsbestemmelser der gælder for de enkelte typegodkendelser:

| <b>EKSISTERENDE TYPEGODKENDELSE</b>  | <b>OPHÆVELSE</b>  | <b>OVERGANGSREGEL</b>  |
|--|---|--|
| Typegodkendelser af overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg | Ophævet den 15. januar 2010<br><br><i>§ 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker (herefter forkortet bek. om TF-bv)</i> | Typegodkendte overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg kan fortsat anvendes som opstillet, hvis:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1) de er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden,</li><li>2) er lovlige i henhold til typegodkendelsens vilkår og</li><li>3) til stadighed opfylder vilkårene i typegodkendelsen</li></ol><br><i>§ 4, stk. 4, i bek. om TF-bv</i> |

| EKSISTERENDE<br>TYPEGODKENDELSER | OPHÆVELSE  | OVERGANGSREGEL   |
|----------------------------------|--|--|
| Typegodkendelser af emballager   | Ophævet den 15. januar 2010<br><br><i>§ 4, stk. 3, i bek. om TF-bv</i> | Typegodkendte emballager kan fortsat anvendes i 5 år efter de nye reglers ikrafttræden, hvis: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) de er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden,</li> <li>2) er lovlige i henhold til typegodkendelsens vilkår og</li> <li>3) til stadighed opfylder vilkårene i typegodkendelsen</li> </ol><br><i>§ 4, stk. 5, i bek. om TF-bv</i> |
| Typegodkendelser af plasttanke   | Ophævet den 15. januar 2010<br><br><i>§ 4, stk. 3, i bek. om TF-bv</i> | Typegodkendte plasttanke kan fortsat anvendes som opstillet hvis: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) de er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden,</li> <li>2) er lovlige i henhold til typegodkendelsens vilkår og</li> <li>3) til stadighed opfylder vilkårene i typegodkendelsen</li> </ol><br><i>§ 4, stk. 6, i bek. om TF-bv</i>                             |
| Typegodkendelser af ståltanke    | Er ikke ophævet  | Ingen overgangsregler  |

### 3. NYE BESTEMMELSER FOR EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER OG OPLAG

Eksisterende virksomheder og oplag, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er som udgangspunkt kun omfattet af de nye tekniske forskrifter for så vidt angår udvidelser, samt i tilfælde af forandringer, der er væsentlige i forhold til forskrifterne.

Der vil dog være visse af bestemmelserne i de nye tekniske forskrifter som – efter en overgangsperiode – gælder for eksisterende virksomheder og oplag.

I dette skema gives et samlet overblik over overgangsbestemmelserne og en kort beskrivelse af de nye bestemmelser, som eksisterende virksomheder og oplag efter en overgangsperiode skal overholde:

| EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER OG OPLAG   | OVERGANGSREGEL   |
|--|--|
| Eksisterende oplag i butikker i 1-etages bygninger   | skal senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde de tekniske forskrifter<br><br><i>§ 5, stk. 2, i bek. om TF-bv</i>  |
| Tankanlæg, der er lovligt etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden                        | skal senest 5 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde følgende punkter i de tekniske forskrifter:<br>4.3.17 (overfyldningssikringssystem),<br>4.3.23 (overførsel fra eksterne rørledninger),<br>4.3.24 (udførelse af ventiler) og<br>4.8.14 (samlinger i bassinvægge)<br><br><i>§ 5, stk. 3, i bek. om TF-bv</i>  |
| Skumslukningsanlæg ved tankanlæg, der er lovligt etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden | skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde følgende punkter i de tekniske forskrifter:<br>1.3.22 (udførelse af brandtekniske installationer),<br>1.3.23 (indretning og kapacitet af brandslukningsanlæg),<br>1.3.24 (klassifikation af brandslukningsanlæg),<br>1.3.25 (projektering og installation),<br>1.3.26, 3. pkt. (ibrugtagning af brandslukningsanlæg),<br>4.19.5 – 4.19.16 (specifikke krav til skumslukningsanlæg),<br>4.20.12, 3. pkt. (inspektion af brandslukningsanlæg),<br>4.20.13 (logbog) og<br>4.20.25 (eftersyn, kontrol og afprøvning)<br><br><i>§ 5, stk. 6, i bek. om TF-bv</i> |
| Oversislingsanlæg ved tankanlæg, der er lovligt etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden  | skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde følgende punkter i de tekniske forskrifter:<br>1.3.22 (udførelse af brandtekniske installationer),<br>4.19.17 – 4.19.26 (specifikke krav til oversislingsanlæg),<br>4.20.11 (kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer),<br>4.20.13 (logbog) og<br>4.20.26 (eftersyn, kontrol og afprøvning)<br><br><i>§ 5, stk. 7, i bek. om TF-bv</i>  |
| Eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg med kategori A-væske                                | skal senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 4.11.11 (betjeningsinstruks) i de tekniske forskrifter<br><br><i>§ 5, stk. 4, i bek. om TF-bv</i>  |
| Eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg   | skal senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 4.20.31 (placering af anlæg eller brændbare materialer og væsker ved udleveringsstandere og påfyldningspladsen) i de tekniske forskrifter<br><br><i>§ 5, stk. 5, i bek. om TF-bv</i>  |